

中山大学附属第七医院EPS主机维修清单

1. 住院楼13楼东侧强电井_10KVA

序号	品名	型号	单位	数量
1	驱动板	EPS-POWER-DRIVER V2.0(5-15KW)	块	1
2	切换板(检测板)	EPS-LOAD-CUPENT-INV(5-20KW)	块	1
3	电源板	EPS-DC-CONTROL V3.0	块	1
4	主机除尘清洁	10K	台	1
5	交、直流电容(易损件更换)	280VAC30uF1个、280VAC30uF1个、450V3300uF2个	个	4
6	风扇(易损件更换)	AC220V0.14A	个	4
7	维修人工费		台	1

2. 住院楼13楼西侧强电井_10KVA

序号	品名	型号	单位	数量
1	电源板	EPS-DC-CONTROL V3.0	块	1
2	显示屏	10K	块	1
3	主机除尘清洁	10K	台	1
4	交、直流电容(易损件更换)	280VAC30uF1个、280VAC30uF1个、450V3300uF2个	个	4
5	风扇(易损件更换)	AC220V0.14A	个	4
6	维修人工费		台	1

3. 住院楼10楼东侧强电井_10KVA

序号	品名	型号	单位	数量
1	电源板	EPS-DC-CONTROL V3.0	块	1
2	主机除尘清洁	10K	台	1
3	交、直流电容(易损件更换)	280VAC30uF1个、280VAC30uF1个、450V3300uF2个	个	4
4	风扇(易损件更换)	AC220V0.14A	个	4
5	维修人工费		台	1

4. 住院楼10楼西侧强电井_10KVA

序号	品名	型号	单位	数量
1	驱动板	EPS-POWER-DRIVER V2.0(5-15KW)	块	1
2	IGBT模块	GD150HF T60C8S	个	2
3	控制板	EPS-5-20KW-CORTRON V1.0	块	1



4	保险丝	690V40A	个	1
5	风扇更换	AC220V0.14A	个	1
6	主机除尘清洁	10K	台	1
7	交、直流电容(易损件更换)	280VAC30uF1个、280VAC30uF1个、450V3300uF2个	个	4
8	风扇(易损件更换)	AC220V0.14A	个	3
9	维修人工费		台	1

5. 住院楼7楼东侧强电井_10KVA

序号	品名	型号	单位	数量
1	电源板	EPS-DC-CONTROL V3.0	块	1
2	主机除尘清洁	10K	台	1
3	交、直流电容(易损件更换)	280VAC30uF1个、280VAC30uF1个、450V3300uF2个	个	4
4	风扇(易损件更换)	AC220V0.14A	个	4
5	维修人工费		台	1

6. 住院楼7楼西侧强电井_10KVA

序号	品名	型号	单位	数量
1	驱动板	EPS-POWER-DRIVER V2.0(5-15KW)	块	1
2	IGBT功率模块	GD150HFT60C8S	个	2
3	直流电容	450V3300uF	个	2
4	保险	690V40A	个	1
5	主机除尘清洁	10K	台	1
6	交流电容(易损件更换)	280VAC30uF1个、280VAC30uF1个	个	2
7	风扇(易损件更换)	AC220V0.14A	个	4
8	维修人工费		台	1

7. 住院楼4楼东侧强电井_10KVA

序号	品名	型号	单位	数量
1	电源板	EPS-DC-CONTROL V3.0	个	1
2	主机除尘清洁	10K	台	1
3	交、直流电容(易损件更换)	280VAC30uF1个、280VAC30uF1个、450V3300uF2个	个	4
4	风扇(易损件更换)	AC220V0.14A	个	4
5	维修人工费		台	1



8. 住院楼4楼西侧强电井_10KVA				
序号	品名	型号	单位	数量
1	电源板	EPS-DC-CONTROL V3.0	个	1
2	电阻	RX20-40W-10RJ	个	1
3	交流电容	280VAC30uF1个、280VAC30uF1个	个	2
4	主机除尘清洁	10K	台	1
5	直流电容(易损件更换)	450V3300uF2个	个	2
6	风扇(易损件更换)	AC220V0.14A	个	4
7	维修人工费		台	1
9. 住院楼1楼东侧强电井_10KVA				
序号	品名	型号	单位	数量
1	显示屏	10K	块	1
2	电源板	EPS-DC-CONTROL V3.0	个	1
3	主机除尘清洁	10K	台	1
4	交、直流电容(易损件更换)	280VAC30uF1个、280VAC30uF1个、450V3300uF2个	个	4
5	风扇(易损件更换)	AC220V0.14A	个	4
6	维修人工费		台	1
10. 住院楼1楼西侧强电井_10KVA				
序号	品名	型号	单位	数量
1	电源板	EPS-DC-CONTROL V3.0	个	1
2	主机除尘清洁	10K	台	1
3	交、直流电容(易损件更换)	280VAC30uF1个、280VAC30uF1个、450V3300uF2个	个	4
4	风扇(易损件更换)	AC220V0.14A	个	4
5	维修人工费		台	1
11. 医技楼夹层西侧_10KVA				
序号	品名	型号	单位	数量
1	主机输入三相保险	690V32A	个	3
2	充电板	GJCTX-101	块	1
3	主功率板(主板)	EPS-MAIN-4KW	块	1
4	风扇更换	DC12V0.3A	个	1
5	主机除尘清洁	10K	台	1



6	风扇(易损件更换)	DC12V0.9A	个	1
7	维修人工费		台	1

12. 医技楼夹层东侧_10KVA

序号	品名	型号	单位	数量
1	电源板	EPS-DC-CONTROL V3.0	个	1
2	主机除尘清洁	10K	台	1
3	交、直流电容(易损件更换)	280VAC30uF1个、280VAC30uF1个、450V3300uF2个	个	4
4	风扇(易损件更换)	AC220V0.14A	个	4
5	维修人工费		台	1

13. 医技楼四楼东侧强电井①_8KVA

序号	品名	型号	单位	数量
1	电源板	EPS-DC-CONTROL V3.0	个	1
2	驱动板	EPS-POWER-DRIVER V2.0(5-15KW)	块	1
3	IGBT模块	GD150HFT60C8S	个	2
4	保险	690V40A	个	1
5	主机除尘清洁	8K	台	1
6	交、直流电容(易损件更换)	280VAC30uF1个、280VAC30uF1个、450V3300uF2个	个	4
7	风扇(易损件更换)	AC220V0.14A	个	4
5	维修人工费		台	1

14. 医技楼四楼东侧强电井②_8KVA

序号	品名	型号	单位	数量
1	充电板	GJCTX-101	块	1
2	主机除尘清洁	8K	台	1
3	风扇(易损件更换)	DC12V0.3A1个、DC12V0.9A1个	个	2
4	维修人工费		台	1

15. 医技楼三楼东侧强电井_8KVA

序号	品名	型号	单位	数量
1	驱动板	EPS-POWER-DRIVER V2.0(5-15KW)	块	1
2	IGBT功率模块	GK100HH60T5H	个	1
3	直流电容	450V3300uF	个	1



4	电源板	EPS-DC-CONTROL V3.0	块	1
5	保险	690V40A	个	1
6	主机除尘清洁	8K	台	1
7	交流电容(易损件更换)	280VAC30uF1个、280VAC30uF1个、	个	2
8	风扇(易损件更换)	AC220V0.14A	个	4
9	维修人工费		台	1

16. 医技楼三楼西侧强电井_10KVA

序号	品名	型号	单位	数量
1	驱动板	EPS-POWER-DRIVER V2.0(5-15KW)	块	1
2	IGBT功率模块	GD150HF T60C8S	个	2
3	直流电容	450V3300uF	个	2
4	电源板	EPS-DC-CONTROL V3.0	块	1
5	主机除尘清洁	10K	台	1
6	交流电容(易损件更换)	280VAC30uF1个、280VAC30uF1个	个	2
7	风扇(易损件更换)	AC220V0.14A	个	4
8	维修人工费		台	1

17. 医技楼二楼东侧强电井_8KVA

序号	品名	型号	单位	数量
1	充电板	GJCTX-101	块	1
2	主功率板(主板)	EPS-MAIN-4KW	块	1
3	继电器切换板	4K	块	1
4	主机除尘清洁	10K	台	1
5	风扇(易损件更换)	DC12V0.3A1个、DC12V0.9A1个	个	2
6	维修人工费		台	1

18. 医技楼二楼西侧强电井_10KVA

序号	品名	型号	单位	数量
1	驱动板	EPS-POWER-DRIVER V2.0(5-15KW)	块	1
2	IGBT功率模块	GD150HF T60C8S	个	2
3	电源板	EPS-DC-CONTROL V3.0	块	1
4	直流电容	450V3300uF	个	2
5	主机除尘清洁	10K	台	1



6	交流电容(易损件更换)	280VAC30uF1个、280VAC30uF1个	个	2
7	风扇(易损件更换)	AC220V0.14A	个	4
8	维修人工费		台	1

19. 医技楼一楼东侧强电井_10KVA

序号	品名	型号	单位	数量
1	驱动板	EPS-POWER-DRIVER V2.0(5-15KW)	块	1
2	IGBT功率模块	GD150HF T60C8S	个	2
3	电源板	EPS-DC-CONTROL V3.0	块	1
4	主机除尘清洁	10K	台	1
5	交、直流电容(易损件更换)	280VAC30uF1个、280VAC30uF1个、450V3300uF 2个	个	4
6	风扇(易损件更换)	AC220V0.14A	个	4
7	维修人工费		台	1

20. 医技楼一楼西侧强电井_15KVA

序号	品名	型号	单位	数量
1	驱动板	EPS-POWER-DRIVER V2.0(5-15KW)	块	1
2	IGBT功率模块	GD150HF T60C8S	个	2
3	保险	690V40A	个	1
4	电源板	EPS-DC-CONTROL V3.0	块	1
5	主机除尘清洁	10K	台	1
6	交、直流电容(易损件更换)	280VAC30uF1个、280VAC30uF1个、450V3300uF 2个	个	4
7	风扇(易损件更换)	AC220V0.14A	个	4
8	维修人工费		台	1

21. 门诊四楼东侧强电井_8KVA

序号	品名	型号	单位	数量
1	驱动板	EPS-POWER-DRIVER V2.0(5-15KW)	块	1
2	IGBT功率模块	GD150HF T60C8S	个	2
3	保险	690V40A	个	1
4	电源板	EPS-DC-CONTROL V3.0	块	1
5	风扇	AC220V0.14A	个	2
6	主机除尘清洁	8K	台	1
7	交、直流电容(易损件更换)	280VAC30uF1个、280VAC30uF1个、450V3300uF 2个	个	4



8	风扇(易损件更换)	AC220V0.14A	个	2
9	维修人工费		台	1

22. 门诊四楼西侧强电井_10KVA

序号	品名	型号	单位	数量
1	驱动板	EPS-POWER-DRIVER V2.0(5-15KW)	块	1
2	电源板	EPS-DC-CONTROL V3.0	块	1
3	切换板(检测板)	EPS-LOAD-CUPENT-INV(5-20KW)	块	1
4	蜂鸣器	12V	个	1
5	主机除尘清洁	10K	台	1
6	交、直流电容(易损件更换)	280VAC30uF1个、280VAC30uF1个、450V3300uF 2个	个	4
7	风扇(易损件更换)	AC220V0.14A	个	4
8	维修人工费		台	1

23. 门诊三楼东侧强电井_8KVA

序号	品名	型号	单位	数量
1	驱动板	EPS-POWER-DRIVER V2.0(5-15KW)	块	1
2	电源板	EPS-DC-CONTROL V3.0	块	1
3	IGBT模块	GK100HH60T5H	块	1
4	直流电容	450V3300uF	个	1
5	主机除尘清洁	8K	台	1
6	交流电容(易损件更换)	280VAC30uF1个、280VAC30uF1个	个	2
7	风扇(易损件更换)	AC220V0.14A	个	4
8	维修人工费		台	1

24. 门诊三楼西侧强电井_10KVA

序号	品名	型号	单位	数量
1	驱动板	EPS-POWER-DRIVER V2.0(5-15KW)	块	1
2	电源板	EPS-DC-CONTROL V3.0	块	1
3	主机除尘清洁	10K	台	1
4	交、直流电容(易损件更换)	280VAC30uF1个、280VAC30uF1个、450V3300uF 2个	个	4
5	风扇(易损件更换)	AC220V0.14A	个	4
6	维修人工费		台	1



25. 门诊二楼东侧强电井_8KVA				
序号	品名	型号	单位	数量
1	驱动板	EPS-POWER-DRIVER V2.0(5-15KW)	块	1
2	电源板	EPS-DC-CONTROL V3.0	块	1
3	IGBT模块	GD150HF T60C8S	块	2
4	保险	690V40A	个	1
5	主机除尘清洁	8K	台	1
6	交、直流电容(易损件更换)	280VAC30uF1个、280VAC30uF1个、450V3300uF 2个	个	4
7	风扇(易损件更换)	AC220V0.14A	个	4
8	维修人工费		台	1
26. 门诊二楼西侧强电井_10KVA				
序号	品名	型号	单位	数量
1	驱动板	EPS-POWER-DRIVER V2.0(5-15KW)	块	1
2	电源板	EPS-DC-CONTROL V3.0	块	1
3	IGBT模块	GD150HF T60C8S	块	2
4	直流电容	450V3300uF	个	2
5	主机除尘清洁	10K	台	1
6	交流电容(易损件更换)	280VAC30uF1个、280VAC30uF1个	个	2
7	风扇(易损件更换)	AC220V0.14A	个	4
8	维修人工费		台	1
27. 门诊一楼东侧强电井_8KVA				
序号	品名	型号	单位	数量
1	驱动板	EPS-POWER-DRIVER V2.0(5-15KW)	块	1
2	电源板	EPS-DC-CONTROL V3.0	块	1
3	IGBT模块	GD150HF T60C8S	块	2
4	主机除尘清洁	8K	台	1
5	交、直流电容(易损件更换)	280VAC30uF1个、280VAC30uF1个、450V3300uF 2个	个	4
6	风扇(易损件更换)	AC220V0.14A	个	4
7	维修人工费		台	1
28. 门诊一楼西侧强电井_15KVA				
序号	品名	型号	单位	数量



1	驱动板	EPS-POWER-DRIVER V2.0(5-15KW)	块	1
2	电源板	EPS-DC-CONTROL V3.0	块	1
3	IGBT模块	GD150HF T60C8S	块	2
4	直流电容	450V3300uF	个	2
5	保险	690V40A	个	1
6	主机除尘清洁	15K	台	1
7	交流电容(易损件更换)	280VAC30uF1个、280VAC30uF1个	个	2
8	风扇(易损件更换)	AC220V0.14A	个	4
9	维修人工费		台	1

